



# 財團法人防焰安全中心基金會

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

## 委託試驗報告書

正本

107年9月10日

焰試字第 X1070148 號

此 致

本富企業有限公司

彰化縣埔心鄉太平路 571 巷 87 號

財團法人防焰安全中心基金會

董事長 洪春安



107年8月31日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果如下。

樣品基本資料							
物品種類		地墊		品名		碎星橡膠墊	
材質、百分率		橡膠		毛簇形狀(高度)		8mm	
方向編號	項目	餘焰時間 (秒)	碳化距離 (cm)	方向編號	項目	餘焰時間 (秒)	碳化距離 (cm)
		$X \leq 20$	$X \leq 10$			$X \leq 20$	$X \leq 10$
經  緯  向	1	0	2	緯  向	1	0	2
	2	0	2		2	0	3
	3	0	2		3	0	3
備註		1. 參考試驗方法：CNS 13924(99.5.18) 2. 加熱時間為 30 秒。 3. 本樣品資料均為廠商提供。 4. 本試驗報告以出報告日始 3 年為有效期。					
結果判定							
判定		合格					
試驗日期		107/9/5					
報告簽署人		許依婷		試驗操作人員		楊景焜	

